



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Одобрявам:

Ваня Събчева
*Областен управител
на област Ловеч*

Областен експертен съвет по устройство на територията

Протокол № 1

На 7 юли 2020 г. от 15:00 часа в зала 103 на Областна администрация Ловеч бе подписан настоящият протокол от Заседание на областния експертен съвет по устройство на територията. С писмо с наш изх. № Р-127-(2)/29.06.2020 г., съгласно Заповед № РД-07-53/26.06.2020 г. на Областен управител на област Ловеч, са определени да участват **неприсъствено, чрез даване на писмено становище**, следните членове на експертния съвет или техни заместници:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойко Пъдарски – зам. областен управител на област Ловеч

СЕКРЕТАР: инж. Росица Денчева – главен експерт в дирекция АКРРДС

ЧЛЕНОВЕ:

1. Тихомир Кукенски – кмет на Община Априлци;
2. Донка Михайлова – кмет на Община Троян;
3. инж. Стефан Цанев – за директор на РИОСВ – Плевен;
4. инж. Данаил Събевски – изпълнителен директор на „ВиК“ АД – гр. Ловеч;
5. инж. Николай Николов – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Ловеч;
6. инж. Петър Петров – началник сектор ПКД в РД ПБЗН – Ловеч;
7. инж. Анита Илиева – ръководител екип КМ при „БТК“ ЕАД – Ловеч;
8. главен инспектор Николай Недялков – началник сектор ПП в ОД МВР – Ловеч;
9. инж. Георги Грозданов – директор на ОПУ – Ловеч;
10. Дора Стоянова – главен юрисконсулт в дирекция АКРРДС при ОА Ловеч.

За заседанието са уведомени възложителят „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и вносителят на проекта „Мега Ел Инженеринг“ ЕООД - гр. София.

Заседанието се провежда със задача да разгледа постъпили заявления с вх. № Р-127/18.03.2020 г. с искане за одобряване на работен инвестиционен проект и с вх. № Р-128/18.03.2020 г. с искане за издаване на разрешение за строеж за обект „Реконструкция на

съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП „4“, находящи се в с. Гумощник, общ. Троян“.

С писмо с наш изх. № Р-127-(1)/27.03.2020 г. е поискано внесена проектна документация да бъде доокомплектована. В отговор с писмо с вх. № Р-127-(1)/27.03.2020 г. е получено становище от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД относно учредяване на сервитути по реда на Глава пета, Раздел II от Закона за енергетиката и Глава трета, Раздел IV от Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Представени са цифрови копия във формат „pdf“ на проектните части и на документите и данните към тях. С писмо вх. № РР-09-2(11)/23.06.2020 г. са внесени ново актуално съгласувателно становище от „БТК (Виваком)“ ЕАД и презаверяване на работните чертежи, както и документи за платени такси съгласно чл. 28, ал. 4 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.

Работният инвестиционен проект е за обект на техническата инфраструктура на територията на общините Априлци и Троян, област Ловеч.

За същия обект са преминали следните процедури:

- Със Заповед № РД-07-117/30.07.2019 г. на Областен управител на област Ловеч е одобрено техническо задание и предварителна схема и е дадено разрешение да се възложи изработване на подробен устройствен план -парцеларен план (ПУП-ПП);
- Със Заповед № РД-07-202/10.12.2019 г. на Областен управител на област Ловеч е назначен на 17.12.2019 г. ОЕСУТ да разгледа за одобряване ПУП-ПП;
- Със Заповед № РД-07-1/07.01.2020 г. на Областен управител на област Ловеч е одобрен окончателен проект на ПУП-ПП, заповедта е обнародвана в Държавен вестник, брой 6 от 21.01.2020 г.

Проектът предвижда демонтаж на съществуващите въздушни линии, изпълнени с неизолирани АС проводници, частична подмяна на стълбове, които са в лошо техническо състояние, монтиране на нова въздушна мрежа, изпълнена с усукан кабел с необходимото сечение. Предвидено е и изнасянето на електромерните табла там, където до момента не е направено. Дължината на кабелното трасе е 2100 м.

Проектът е разработен съгласно действащата нормативната уредба в следните проектни части: Част „Електро“, Част „Геодезия“, Част „Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) и възстановяване на пътни настилки“, Част „План за безопасност и здраве (ПБЗ)“ и Част „План за управление на строителните отпадъци (ПУСО)“.

Във връзка с изискванията на чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ за проекта са представени: Писмо с изх. № 4745/1 от 15.10.2018 г. от РИОСВ – Плевен относно липсата на необходимост от провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС; Становище с изх. № ТОП-7827-216/13.08.2018 г. от „ВиК“ АД – гр. Ловеч; Съгласуван на 11.12.2017 г. чертеж лист 1/1 на част „Електро“ от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, Дирекция „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“; Становище с рег. № 921000-486-17.08.2019 г. от РД „ПБЗН“ – Ловеч за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност; Съгласувателно становище с рег. № 95-4-195/04.06.2020 г. от „БТК“ ЕАД („Виваком“) и съгласуван на 04.06.2020 г. чертеж лист 1/1 на част „Електро“ от „БТК“ ЕАД

(„Виваком“); Становище с рег. № 906000-8174/05.10.2018 г. от Областна дирекция на МВР, Сектор „Пътна полиция“ и съгласуван на 05.10.2018 г. чертеж лист 1/1 на част „ВОБД и възстановяване на пътни настилки“ от Областна дирекция на МВР, Сектор „Пътна полиция“.

За проекта има оценка на съответствието по чл. 142 от ЗУТ – приложен е Комплексен доклад изх. № 2690-03/10.03.2020 г. от „Пешев“ ЕООД – с. Първенец, общ. Родопи във връзка с трета категория на строежа, определена съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗУТ.

Неразделна част към настоящия протокол са дадените писмени становища от членовете на експертния съвет, а именно:

1. Становище на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с вх. № Р-127(5)/03.07.2020 г. относно приемане без забележки на представения инвестиционен проект;
2. Становище на сектор „Пътна полиция“ към ОД МВР – Ловеч относно инвестиционният проект да бъде изпълнен;
3. Становище на Областно пътно управление – Ловеч, че инвестиционният проект не засяга участъци от републиканската пътна мрежа.

Дадени са устни потвърждения от РИОСВ – Плевен и РД ПБЗН – Ловеч и ОПУ – Ловеч относно валидността на дадените съгласувателни становища към инвестиционния проект.

В определения срок, съгласно Заповед № РД-07-53/26.06.2020 г. на Областен управител на област Ловеч, не са постъпили други писмени становища, с което се счита, че предложението за решение се приема.

На основание направените констатации Областният експертен съвет по устройство на територията

РЕШИ:

Предлага на Областен управител на област Ловеч на основание чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 142 от ЗУТ да издаде заповед, с която да одобри представения работен инвестиционен проект за обект „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП „4“, находящи се в с. Гумощник, общ. Троян“ на територията на общините Априлци и Троян, област Ловеч и след одобряване на проекта да издаде разрешение за строеж по реда на чл. 148, ал. 3, т. 1 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/ Бойко Пъдарски/

СЕКРЕТАР:
/ инж. Росица Денчева/